質　疑　回　答　書

件　　名：　R2 霧島市立医師会医療センター土壌調査業務委託
業務場所：　霧島市隼人町松永　地内

番号	質疑事項	質疑回答
1	現地に図面との位置関係を示す鋲などの目印はありますでしょうか。	基本設計において敷地測量をおこなっており、トラバース測量の鋲があります。
2	調査地点の座標データはありますでしょうか。	調査地点の座標データはありません。 ※敷地測量の座標データは使用できます。
3	調査地点の土質（礫が多いなど）がわかりますでしょうか。	地質調査の結果、粘性土・シルトまたは砂質土と想定しています。
4	貸与資料により地下埋設物がないと想定された位置で掘削を行ったにもかかわらず、地下埋設物が存在し、それを破損した場合、受託業者の責任として原状復帰を行うことになりますでしょうか。	地下埋設物を破損した場合、受託業者の責任として原状復帰をしていただくことになります。